

Auslösung Löschanlage Terminal 2



Dienstag, 20.01.2009

Bei Reinigungsarbeiten im Terminal 2 wurde ein Sprinklerkopf beschädigt. Aufgrund der großen Menge ausgetretenen Wassers kam es über einen Löschanlagenalarm zu einer Meldung in der Einsatzzentrale der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen waren bereits über 100 m² überschwemmt sowie elektrische Anlagen und Geräte im Gate-Bereich in Mitleidenschaft gezogen. Bis zur Unterbrechung der Löschwasserzufuhr leitete die Feuerwehr das Wasser in die Kanalisation und deckte in der Nähe befindliche Ausrüstung ab. Zeitgleich wurde mit Spezialsaugern begonnen das Wasser zu entfernen. Durch den Ausfall der Löschanlage wurde nach Abrücken der Einsatzkräfte eine Feuersicherheitswache gestellt und der betroffene Bereich bestreift.