

Auslösung einer Löschanlage im Luftfahrzeug



Freitag, 23.01.2009

Zur Abstellposition eines Airbus A 340-300 wurde die Flughafenfeuerwehr gerufen. Bei Arbeiten im Bereich der Schlafkabinen des Flugpersonals lösten Beschäftigte einer Reinigungsfirma die stationäre Löschanlage aus.

Ein Mitarbeiter klagte daraufhin über Übelkeit und wurde ins Flughafen Medizinische Zentrum gebracht.

Die Flughafenfeuerwehr belüftete das Luftfahrzeug und führte Messungen zum Sauerstoffgehalt in der Kabine durch.

Nachdem diese ausreichend belüftet war, konnte das Flugzeug an den Wartungsleiter der Luftverkehrsgesellschaft übergeben werden.